Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
(Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817,
выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г.)

Дата отбора проб 06.05.2019 г.
Объект, из которого отобраны пробы ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение: ***с.п. Каменка, Чегемского р-на***
(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства:

Анализ начат 06.05.2019г. 15-20 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качество	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	10-15	Ул. Мезиева, 30	0	-	2,3	0,48	~168 КОЕ	Зарост ф-ов	Зарост ф-ов
		ПОВТОР от 15.05.2019г.							
1	09-30	Скважина «Сады»	0	-	0	0,4	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
2	09-45	Скв. №1 (п/блочный цех)	0	0	0	0	3 КОЕ	Зарост ф-ов	Зарост ф-ов
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Ловцова О.А.***
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил ***Альботова Н.С., Андреева Л.В.***

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР
"ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"