

Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»

КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102

Тел.74-23-52

*Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике*

Дата отбора проб 17.11.2020 г.

Объект, из которого отобраны пробы: водопроводная сеть

(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение: с.п. Яникой, Каменка, Чегемского р-на

(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства: _____

Анализ начат 17.11.2020г. 13-00 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качества	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
с.п. Яникой									
1	10-12	Скважина №3	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
2	10-20	Скважина №4	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
3	10-35	Ул. Байсултанова, 224	0	0	0	0	1 КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
с.п. Каменка									
1	10-50	Скважина №1 (сброс с тр.)	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
2	11-04	Скважина «Сады»	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
3	11-14	Ул. Революционная, 113	1,0 ароматн	0	2,8	0	~61 КОЕ	0,3 КОЕ	0,3 КОЕ
ПДК			2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал Ловцова О.А.

(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал _____

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ»



З.Н.Сергеева

