Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 24.08.2020 г.
Объект, из которого отобраны пробы: ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение***:Яникой, Каменка, Чегемского р-на***
(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства:

Анализ начат 24.08.2020г. 15-20 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качеств	Прив кус	Цвет ность	Мут ность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
		Яникой							
1	10-25	Скважина «Дамба»	0	0	0	0	Н/О КОЕ	Н/О КОЕ	Н/О КОЕ
		Каменка							
1	11-09	Амбулатория	0	-	4,0	0,48	2 КОЕ	2 КОЕ	2 КОЕ
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Губжокова Е.Р.***
(должность, Ф.И.О., подпись)
При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Исследования проводил ***Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.***

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР
"ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"